

谈判项目明细表

项目公示单位	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司					
项目名称及编号	精炼分厂粉末冶金高压泵一套（YGCG2023345）					
业务管理部门	物资采购部					
序号	名称	规格型号	品牌	单位	数量	备注
1	高压泵	额定压力500Bar，额定流量75L/min (具体型号由投标方提出)		套	1	详见设备要求

资质要求：营业执照应含有泵及真空设备制造、销售或高压泵及配件制造、销售等类似相关项。

业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。

报价要求：

1. 税率：开具13%增值税专用发票。
2. 含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输费用。
3. 质保期：投入使用12个月或到货18个月（易损件除外、以先到为准）。询价单位如对报价单位提供货物有异议，可要求报价单位调货或退货。若因报价单位货物质量问题给询价单位造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由报价单位承担。
4. 付款方式：货到发票到验收合格全额付款（允许偏离）。
5. 到货周期：厂家最短交货期。
6. 工期：无。

一、高压泵基本参数及供货范围：

额定压力 500Bar，额定流量 75L/min，包括但不限于泵本体、电机、电控箱、整体底座、调压阀、安全阀及压力表等附件。

二、设备工况及要求：

1、设备用途：用于合质金的粉化。

2、精炼分厂现有设备配置及使用情况描述：经过高压泵的循环水到金粉化集流腔后，循环水和金粉共同回到滤盘，滤盘进行固液分离，循环水经过管道泵及精滤器到高位水槽，高位水槽溢流至高压泵入口，完成循环。

3、循环水条件：略酸性，PH：6~7，温度约为 20~60℃。

4、设备过流部件要求：316L 或更高材质。

5、其他要求：需配置启动柜（星三角启动），配液位连锁装置；过滤器及附属管道泵等部件不需要成套配备。

6、电机要求佳木斯、湘潭、皖南等国内外一线品牌，严禁使用工业和信息化部发布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）-（第四批）》所列产品。

7、报价时标注所报价高压泵整体长宽高尺寸。