

谈判项目明细表

| 项目公示单位 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | | | | | |
|--|-----------------------|---|----|----|----|--|
| 项目名称及编号 | 制酸分厂补偿器一批（CGB2023288） | | | | | |
| 发起部门 | 物资采购部 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 小增压风机出口补偿器 | HC-1400F, 材质: 316L | | 台 | 1 | 技术要求: 1. 材质316L; 2. 总长550毫米, 波纹数6波, 伸缩量35毫米; 3. 进口压力-5000Pa, 出口压力500pa; 全压升5500pa, 进口流量55000Nm ³ /h; |
| | 小增压风机入口补偿器 | HC-1400F, 材质: 316L | | 台 | 1 | |
| | 大增压风机出口补偿器 | 2335X1501.5-270; 材质: 蒙皮为7层氟胶6层布+304整体硫化; 补偿器框架及导流筒材质: 316L, 厚度10mm | | 台 | 1 | 大增压风机入口烟气成份及参数: 入口烟气量(湿烟气)613000Nm ³ /h, 氮氧化物60mg/Nm ³ , 二氧化硫50mg/Nm ³ , 颗粒物30mg/Nm ³ ; 进口压力-4500Pa, 出口压力1000pa; 全压升5500pa, 进气温度40-50摄氏度, 质保3年。膨胀节厂家要根据这些参数要求自己设计 |
| | 大增压风机入口补偿器 | 2498X1000-300; 材质: 蒙皮为7层氟胶6层布+304整体硫化; 补偿器框架及导流筒材质: 316L, , 厚度10 mm | | 台 | 2 | |
| | 转化一层出口烟道波纹补偿器 | 烟道直径Φ1900, 整体材质316L, 套筒和中间直管厚均8mm, 波纹管厚度2mm, 安装长度2850mm, | | 台 | 1 | |
| 资质要求: 营业执照应含有__补偿器__相关项。 业绩要求: 相关物资的采购协议或合同等。 | | | | | | |

报价要求:

1. 税率: 所有含税价格均为含13%增值税专用发票价格。
2. 含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。
3. 质保期: 大增压风机补偿器质保期使用后不低于3年, 其余补偿器质保期使用后不低于1年。(允许偏离)
4. 付款方式: 货到发票到后两个月内银行转账(现金)付款。(允许偏离)
5. 到货周期:
6. 工期: 。