



由10kV主杆引来

柜内主要电器元件	回路编号	H1	H2
	开关型号	LK-VLBS	
	断路器(25kA)		
	电动操作机构		
	电流互感器(0.5/10P20)		LZZBJ9-10 10/5 (0.2S)
	电压互感器		JDZ10-10 10/0.1KV (0.2)
	保护继电器		
	带电显示器	GSN-10	GSN-10
	熔断器	XRNT1-12.5A	XRNP-10/0.5A
	避雷器	HY5WS-17/50	
	防潮加热器		
	接地开关		1
短路故障指示器			
用途	进线	计量	

SCB11-125kVA
10kV/0.4kV
D.yn11

标记				处数			更改文件号			签字			日期										
设计						工艺						图样标记			重量			比例					
制图						标准						共			张			第			张		
校对						批准						共			张			第			张		
审核						日期						共			张			第			张		

新建箱变
YBM-12/125KVA
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司